

Уведомление о поступивших замечаниях и предложениях в рамках сбора предложений и замечаний к проекту актуализированной схемы теплоснабжения Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района на 2027 год

Г. Гулькевичи

26 мая 2026 г.

В соответствии с Федеральным законом № ФЗ-190 от 27.07.2010г. «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в настоящее время проводится процедура актуализации схемы теплоснабжения на 2027 год.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района на 2027 год осуществляет Индивидуальный предприниматель Будковский Феликс Александрович

В период с 28.04.2026 года по 25.05.2026 года включительно осуществлялся сбор предложений и замечаний к проекту актуализации схемы теплоснабжения Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района на 2027 год

Филиал АО «АТЭК Гулькевичские тепловые сети»

Предложения

В разделе 5 пункт 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения добавить этапы на следующие мероприятия:

1 этап:

Техническое перевооружение котельной №4 по адресу: г. Гулькевичи, ул. Мичурина, 8А - замена сетевого насоса Д 315/50 (АИР) мощностью 45 кВт на насос фирмы Willo марка IL 100/165-22/2-R мощность электродвигателя 22 кВт.

Техническое перевооружение котельной №16 по адресу: г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, 16-А - замена сетевого насоса Д 320/50 (АИР) мощностью 75 кВт на насос фирмы Willo марка IL 100/165-22/2-R мощность электродвигателя 22 кВт.

Техническое перевооружение котельной №24 по адресу: г. Гулькевичи, ул. Шоссейная, 26 - замена сетевого насоса 3КМ8А мощностью 30 кВт на насос фирмы Willo марка BL 65/160-11/2-R мощность электродвигателя 11 кВт.

Техническое перевооружение котельной №38 по адресу: г. Гулькевичи, ул. Пионерская, 111 - устройство узла учёта тепловой энергии и теплоносителя на базе тепловычислителя ТВК-01 и преобразователей расхода ВПС2-ЧИ2.56-40-0,001.

Техническое перевооружение котельной №39 по адресу: г. Гулькевичи, ул. Пионерская, 98 - устройство узла учёта тепловой энергии и теплоносителя на базе тепловычислителя ТВК-01 и преобразователей расхода ВПС2-ЧИ2.56-40-0,001.

Исключить котельную «Племзавод Гулькевичский», расположенную по ул. Весенней, г. Гулькевичи, ввиду отключения от потребителей в многоквартирных домах

Внести информацию по новой блочной модульной котельной, расположенной по ул. Чехова, г. Гулькевичи, в связи с подключением к ней потребителей в многоквартирных домах, и обслуживанием ее филиалом АО «АТЭК Гулькевичские тепловые сети» на основании договора аренды.